

Ing. Ladislav Fuchs  
Wintrova 486/14  
Liberec  
460 01 LIBEREC II-NOVÉ MĚSTO



D0000000101906407102

NAŠE ZNAČKA  
001134307045

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Martin Král / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň 24. 5. 2023

**Výzva k doplnění žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 11. 5. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby v zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 2026/1, 1992/1, 1988/1, 2011, 2001/4, 2636/5, 273/1, 328, 325/1, 321/1, 320, 316, 315, 314 v katastrálním území Nový Bor a Chotovice u Nového Boru vedené pod názvem "Cyklostezka Lípa - Bor na kole (úsek Nový Bor - Chotovice)".

Sdělujeme Vám, že se v současné době nelze ze strany provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k předložené projektové dokumentaci vyjádřit z těchto důvodů:

Žádáme o doplnění okótované vzdálenosti navrhované cyklostezky od podpěrných bodů nadzemního vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Konkrétně se jedná o podpěrný bod VN 35 kV č. 3 v situačním plánu mezi body 22 a 23 km 0,600-0,625 a podpěrný bod NN 0,4 kV č. 101 v situačním plánu bod 31 km 0,825.

Upozorňujeme, že navrhovanou cyklostezku požadujeme umístit v minimální vzdálenosti 2 m od podpěrného bodu v případě nadzemního vedení VN 35 kV a 1 m v případě nadzemního vedení NN 0,4 kV. V případě nedodržení vzdálenosti je nutné požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy.

Projektovou dokumentaci je nutné doplnit ve smyslu výše uvedeného požadavku a opětovně předložit k vyjádření naší společnosti, do doby doplnění se Vámi podanou žádostí nebudeme moci nadále zabývat.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.

