

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M-7, Štursova ulice

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	12.2.2025
Zadavatel	Město Nový Bor, IČ: 00260771, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://zakazky.novy-bor.cz/>.

V Novém Boru 24.2.2025

ÚVOD

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M-7, Štursova ulice“ Vám zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den,

dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení položek v soupisu prací:

- pol. č. 8 Pažení u garáže a plotu z KB bloků (zabezpečení garáže proti sesutí) - vrtání a osazení pažení – 1 kpl. Prosíme specifikaci/rozměr KB bloků, hloubku i délku pažení.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:

Nejedná se o pažení z KB bloků, ale o bližší specifikaci umístění u stávajícího plotu z KB bloků. Vlastní pažení může být zhotovitelem navrženo různě, předpokládáme ale osazení zápor z ocelových nosníků do vrtů se zabetonováním paty a případně doplnění šikmé kotvy podle hloubky, do jaké se podaří vetknout zápor. V půdoryse naznačeny.

DOTAZ č. 2:

- pol. č. 92 ČEZ distribuce - vedení NN bude opatrně obnaženo a přemístěno do chráničky v římse – 1 kpl. Prosíme o specifikaci materiálu chráničky.

ODPOVĚĚ NA DOTAZ č. 2:

Předpokládáme, že vedení NN nebude možné přerušit a nasunout do chráničky v hotové římse, počítáme uložení do PVC půlené chráničky s umístěním do armokoše a teprve poté betonáž. V projektu uvažujeme s DN 100, větší se tam nevejde.

Zadávací dokumentace se nemění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V případě této veřejné zakázky, kdy je celá zadávací dokumentace volně přístupná na profilu zadavatele, zadavatel nezná ani nemůže znát údaj o tom, který dodavatel využil neomezeného dálkového přístupu k zadávací dokumentaci a nezná tedy ani adresy, na které by měl poskytovat případné další dodatečné informace. Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor	Ing. Olga Sobotová Administrátor VZMR
IČO: 00260771	Podepsáno elektronicky