



**POZOR !**  
**PRÁCE V OCHRAN. PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN**  
**KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU**

**LEGENDA VÝMĚNY SÍTÍ VO**

- PN xx Svítidlo VO, AI, LED WW (2700K), 3.150lm, 28W, sloup sadový, barva Antracit, výška 4,0; výložník 1,1m / 0,75m
- PA xx Svítidlo VO, AI, LED WW (2700K), 8.150lm, 67W, sloup silniční, barva Antracit, výška 7,0; výložník 1,1m / 0,75m
- vo Nové kabelové vedení VO, CYKY-J 4x10 v celé délce v chráničce D50, zemní drát FeZn10
- Chránička v překopu komunikace D160
- Stávající chránička 110 - zatažení nového kabelu
- Svítidlo VO stávající beze změn
- vo Stávající kabelová trasa VO

**SOUŘADNICE JTSK NOVÉHO VO**

X:	Y:	
PN 01:	-723259.29	-970661.74
PN 02:	-723282.89	-970696.73
PN 03:	-723280.49	-970720.60
PN 04:	-723246.94	-970742.85
PN 05:	-723228.88	-970735.91
PN 06:	-723235.39	-970650.73
PN 07:	-723204.58	-970670.47
PN 08:	-723203.40	-970697.10
PA 01:	-723259.62	-970690.91
PA 02:	-723243.54	-970714.25
PA 03:	-723227.11	-970712.12
PA 04:	-723222.07	-970681.33

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započítím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí příslušnými správci sítí! Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práce v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb.

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	Děčínská 509 /31 470 01 Česká Lípa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz	
AUTORIZACE		EFOS Efektivní Osvětlování s.r.o.	
KONTROLOVAL	ANDREA KLÍMOVÁ	ÚČEL:	
MÍSTO STAVBY	NOVÝ BOR, k.ú. 707155, Palackého náměstí	DOKUMENTACE	
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor	TD	
NÁZEV AKCE:		PARÉ ČÍSLO:	
VO - PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, REKONSTRUKCE			
ČÁST:		FORMÁT	297mm x 540 mm
STAVEBNÍ OBJEKT:		DATUM	ÚNOR 2022
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY	
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:250	C.2.400