


POZOR !
PRÁCE V OCHRAN. PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN
KANALIZACE, VODOVODU A PLYNOVODU

LEGENDA VÝMĚNY SÍTÍ VO

- PN xx Svítidlo VO, AI, LED WW (2700K), 3.150lm, 28W, sloup sadový, barva Antracit, výška 4,0m, výložník 1,1m / 0,75m
- PA xx Svítidlo VO, AI, LED WW (2700K), 8.150lm, 67W, sloup silniční, barva Antracit, výška 7,0m, výložník 1,1m / 0,75m
- vo Nové kabelové vedení VO, CYKY-J 4x10 v celé délce v chráničce D50, zemní drát FeZn10
- Chránička v překopu komunikace D160
- Stávající chránička 110 - zatažení nového kabelu
- Svítidlo VO stávající beze změn, v místě připojení výměna svorkovnice
- vo Stávající kabelové trasa VO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ

- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení NTL plynovodu
- Podzemní vedení STL plynovodu
- CETIN, podzemní síť
- CETIN, nadzemní síť
- VODAFONE - síť VVKS
- SČVK, vodovod (příp. zrušený vodovod), prvky vodovodního řadu
- SČVK, stoka jednotná, prvek kanalizace



Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započítím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí příslušnými správci sítí! Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práce v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb.

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	Děčínská 509 /31 470 01 Česká Lípa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz	
AUTORIZACE		EFektivní OSvětlování s.r.o.	
KONTROLOVAL	ANDREA KLÍMOVÁ	ÚČEL:	
MÍSTO STAVBY	NOVÝ BOR, k.ú. 707155, Palackého náměstí	DOKUMENTACE	
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor	PARÉ ČÍSLO:	
NÁZEV AKCE:		TD	
VO - PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, REKONSTRUKCE		FORMÁT	
ČÁST:		297mm x 540 mm	
C - SITUAČNÍ VÝKRESY		DATUM	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 400		ÚNOR 2022	
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		MĚŘÍTKO:	
		1:250	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		C.3.400	