

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Oprava lodžii, Nový Bor BD ul. T. G. Masaryka č.p. 818, 819

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen Zákon)

Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_1037.html
Datum zahájení řízení	12.2.2026
Zadavatel	Služby města Nový Bor, p. o., IČ: 22358072, Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na
<https://zakazky.novy-bor.cz/>.

V Novém Boru 23.2.2026

ÚVOD

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava lodžii, Nový Bor BD ul. T. G. Masaryka č.p. 818, 819“ Vám zadavatel poskytuje toto vysvětlení:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ č. 1:

Zábor veřejných ploch kolem objektu a zařízení staveniště – bude nutné požádat o zábor veřejné zeleně a ploch?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:

ANO, PD to uvádí.

DOTAZ č. 2:

Repase zábradlí

- Chybí specifikace zasklení, tloušťka skla, fólie
- Zábradlí bude nutné odzinkovat – není popsáno v PD

- Po zkrácení zábradlí nebudou symetrické jednotlivé pole
- Vzhledem k rozsáhlému zásahu do konstrukce zábradlí, z ekonomického a odborného hlediska, navrhujeme vyrobit zábradlí nové

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 2:

- Sklo musí splnit bezpečnostní normu ČSN EN 12600- 1B1, např. Float 5mm + Folie PVB 0,76mm mléčná folie + Float 5mm
- Odmoření zinku naceňte do ceny zinkování konstrukce zábradlí, zinkovna toto provádí automaticky
- Asymetrické pole jsou v pořádku
- K návrhu nového zábradlí – nyní naceňte práce dle soupisu prací.

DOTAZ č. 3:

3. Jak bude proveden a ošetřen detail napojení nového zateplení a stávajícího zateplovacího systému

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 3:

Princip řešení je uveden v PD. Nyní nevíme, jakým systémem bude proveden ETICS, bude upřesněno až na základě tohoto. Zhotovitel nacení detail dle jím zvoleného systému.

Zadávací dokumentace se nemění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V případě této veřejné zakázky, kdy je celá zadávací dokumentace volně přístupná na profilu zadavatele, zadavatel nezná ani nemůže znát údaj o tom, který dodavatel využil neomezeného dálkového přístupu k zadávací dokumentaci a nezná tedy ani adresy, na které by měl poskytovat případné další dodatečné informace. Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Služby města Nový Bor, p. o. Purkyňova 227 473 01 Nový Bor	Jaroslav Voldřich ředitel Podepsáno elektronicky
IČO: 22358072	