

POZOR !
PRÁCE V OCHRAN.PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ A EL.SÍTÍ
VODOVODU A KANALIZACE


LEGENDA NOVÉHO VO

- AI xx Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, sloup FeZn 7,0m, kolmý výložník 1,0m
PA 04 Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, přesun stávajícího sloupu VO
CH xx Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, sloup FeZn 5,0 metru, svítidlo na dřiku sloupu
VBv xx Svítidlo VO dle výpočtu, LED, CLO, viz tabulka svítidel, sloup FeZn 5,0 metru, svítidlo na kolmém výložníku 0,5m
Výměna Výměna stávajícího sloupu za nový na témže místě
Nový kabel VO, CYKY-J 4x10 v plastové chráničce D40, zemnicí drát FeZn D10
Dodatečná chránička D200, plastová, mech. odolnost min. 450 N/20 cm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- ↑ Stávající svítidlo VO, sadový a silniční sloup VO, zaměřená poloha
RVO Existující spínací venkovní skříň VO / rozvaděč VO
Stávající kabelové vedení veřejného osvětlení
Podzemní vedení NN
Podzemní vedení VN
Kanalizace dešťová
Kanalizace splašková
Podzemní vedení NTL plynovodu
Podzemní datové a sdělovací sítě
Teplotní podzemní vedení
Vodovod stávající

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započítím zemních nebo stavebních prací je nutné vytyčit reálný průběh. Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců/majitelů. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb. Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS
VEDOUCÍ PROJEKTU		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
VYPRACOVAL		<div>Účelová 509/314 470 01 Česká Lípa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz</div> <div></div>	
AUTORIZACE			
KONTROLOVAL		Efektivní Osvětlování s.r.o.	
MÍSTO STAVBY		ÚČEL:	PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR		PROJEKT PRO	DÚR+DSP
NÁZEV AKCE		DÚR+DSP	
REGENERACE SÍDLIŠTĚ HUSOVA - JIRÁSKOVA, NOVÝ BOR		FORMÁT	
ČÁST:		DATUM	ČERVEN 2018
STAVEBNÍ OBJEK:		ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
KOORDINAČNÍ SITUACE VO, ETAPA III		1:500	D401.4