


2.N.P. 1:75
PATRO



2.02
TĚLOCVIČNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení na výkres.	Účel místnosti	plocha m2	s.v. m	podlaha	Em lx	UGR (-)
202	Tělocvična	72,80	3,60	dlažba		
203	Chodba-schodiště	7,74	2,20	dlažba	100	22
204	Sklad pomůcek	58,0	3,4(1,4)	dlažba	200	25

LEGENDA

RS2.3	NOVÝ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ 2.N.P.
EP	EKVIPOVÉ PŘÍPOJNICE MÍSTNÍHO POSPOJENÍ
	SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
---	ZÁSUVKOVÉ OKRUHY (CYKY-J 3x2,5)
---	SVĚTELNÉ OKRUHY (CYKY-J 3x1,5)
Y	VOLNÝ VÝVOD max 300W
	JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ POD OMÍTKU řazení 1 10A/250V
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU ,řazení 5, 10A/230V
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKU ,řazení 6, 10A/230V
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V VYBAVENÁ PŘEPĚTOVOU OCHRANOU tř. ""D""
	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ,16A/250V, IP40
T	ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ PRO PŘÍMOTOPNÉ TĚLESO max 2000W,16A/250V, IP40
2000W P2	ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ PANEL ECOFLEX S UVEDENÍM PŘÍKONU

SVÍTIDLA UMÍSTIT V ZEŠIKMENÉ ČÁSTI
ZAPUSTIT DO PODHLEDU

2.04
SKLAD POMŮCEK

LEGENDA SVÍTIDEL:

A	ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ např.KSC 236, 2x36W/230V, IP20
B	ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ např. IKP 136, 1x36W/230V, IP20
C	ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ TYP FULGUR 1x22W/230V, IP 20
D	ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ OSMONT TYP NELA 2 1x18W/230V, IP 43

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C-S stř. 50Hz,400V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM
- ELEKTROINSTALACE PROVEDENA PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU, V PŮDNÍCH PROSTORÁCH V UTĚSNĚNÉ SOUSTAVĚ
- NA SBĚRNICI MÍSTNÍHO POSPOJENÍ OBJEKTU BUDOU NAPOJENY VŠECHNY KOVOVÉ
- NA SBĚRNICI MÍSTNÍHO POSPOJENÍ OBJEKTU BUDOU NAPOJENY VŠECHNY KOVOVÉ
- UVEDENÉ VÝŠKY PŘÍSTROJŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- UVEDENÉ TYPY SVÍTIDEL JSOU DÁNY JAKO PŘÍKLAD

TYPY SVÁTIDEL JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD

Zpracoval : JOSEF GROLMUS, U NEMOCNICE 2316,ČESKÁ LÍPA
IČO : 402 02 097
DIČ : 172-5602231701
Podpis :

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Registrace: OŽÚ OÚ Č.LÍPA pod. č.j.22365/92 ze dne 22.9.1992	Josef GROLMUS autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb ČKAIT 0500931 U nemocnice 2316 470 01 ČESKÁ LÍPA IČO: 402 02 097 tel. 774/508625	
J.GROLMUS	J.GROLMUS	HIP: Ing. Jiří Vaněk	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 141102	ČÍSLO PARÉ
MÍSTO: NOVÝ BOR	KRAJ: LIBERECKÝ			
STAVEBNÍK: Město Nový Bor, nám. Míru 1,47301 NOVÝ BOR				
AKCE: REKONSTRUKCE PODKROVÍ DÍLEN v PRAKTICKÉ ŠKOLE NOVÝ BOR D.1.4-Dokumentace stavebního objektu SILNORPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
DISPOZICE 2.N.P.-elektroinstalace				
			FORMATY 2A4	
			DATUM 11/2014	
			STUPEŇ Ke ST. POVOLENÍ	
			MEŘÍTKO 1:75	
			ČÍSLO VÝKRESU	E-2