


přívody do RS1
CYK1 4x10 (z RH)
CY1 10 zž (z RH)
vývody z RS1
CYK1 5Cx1,5 (RV.1)
CYK1 3Cx2,5 (X.11)

Č.M.	PRACOVNÍ PROSTOR	PLOCHA [m ²]	PROSTORY ČSN 332000-3	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ PROSTOR	12,83	NORMALNÍ	
1.02	CHODBA SCHODIŠTĚ	25,29	NORMALNÍ	
1.03	ŠATNA	30,02	NORMALNÍ	
1.04	ŠATNA	15,32		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.05	ŠATNA	16,72		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.06	ŠATNA	21,35		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.07	UMÝVÁRNA, WC-DFTI	21,00		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.08	WC-UČITELSKÝ, UMÝV., ŠATNA	15,23		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.09	PRACOVNA, HEŘNA, LEHÁRNA	94,85		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.10	PŘÍPRAVNA	9,93		POUZE (RV.1)
1.11	KUCHYŇSKÝ PROVOZ	45,77		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.12	KANCELÁŘ	6,89		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.13	HOSPODÁŘSKÁ CHODBA	24,86		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,66	NORMALNÍ+ZÓN	
1.15	PŘÍRUČNÍ SLAD POTRAVIN	7,37		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.16	ŽEHLERNA	13,18		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.17	DENNÍ MISTNOSTI, ŠATNA-K.P.	14,61		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.18	UMÝVÁRNA-KUCHI,PROVOZ	1,78		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.19	WC-KUCHYŇSKÝ PROVOZ	1,40		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.20	SPRCHA-KUCHYŇSKÝ PROVOZ	1,40		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.21	ODPAD	2,88		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE
1.22	ZASÍŘČENÁ RAMPA	17,84		BEZ ÚPRAV ELEKTROINSTALACE

	
Pavel ŠPRINGLE projekty elektro	
Havířská 470 01	1983 Česká Lípa
tel.: mobil: e-mail: IČO:	0425/520136 0608 262568 ps.projekt@volny.cz 483 02 023
VÝPRACOVÁL	
P.ŠPRINGLE	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH.L.BOGAR	
ZADAVATEL	MĚSTO NOVÝ BOR
VÝKONOVÁ FÁZE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AKCE	
REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR MŠ KLÍDEK, SVOUŠKOVÁ, č.p. 754 — NASTAVBA A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
NÁZEV VÝKRESU	
ELEKTROINSTALACE 1.NP	
MÍSTO NOVÝ BOR	
DATUM 11/2009	
FORMÁT 3x A4	
MĚŘÍTKO 1:100	
Č. VÝKRESU	PANĚ Č.
07-E	
číslo zakázky PŠ-1209-DPS	