VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Legenda k projektu CL_N.Bor, Velikého obnova vNN za kNN - Situace - nový stav kNN 0,4kV

Legenda:

- trasa stávajícího venkovního vedení VN (AlFe)
- trasa stávajícího venkovního vedení NN (Cu)
- trasa stávajícího venkovního vedení NN (AYKYz)
- trasa stávajícího kabelového vedení VN (AYKY)
- trasa nového kabelového vedení NN (AYKY)
- trasa stávajícího kabelového vedení NN (AYKY)
- orientační trasa nového přívodního vedení (AYKY / CYKY)
- orientační trasa stávajícího přívodního vedení
- nová kabelová chránička - překop (komunikace / cesta)
- nová kabelová chránička - překop (vjezd na pozemek)
- stávající betonový sloup
- nová rozpojovací skříň v plastovém pilíři
- nová rozpojovací skříň na fasádě
- nová přípojková skříň v plastovém pilíři
- nová přípojková skříň na fasádě
- nová přípojková skříň ve stávajícím zděném pilíři
- stávající rozpojovací skříň
- stávající přípojková skříň
- stávající rozvodná skříň v soukromém vlastnictví
- stávající elektroměrový rozvaděč
- nové uzemnění (pásek FeZn 30/4)
- stávající trafostanice

Při souběhu nebo křížení podzemních vedení dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dáleČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2.Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).

POZOR !
PRÁCE V OCHRAN. PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ, EL.SÍTÍ NN KANALIZACE A VODOVODU

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ VO

- SL,PO,SH — Svítidlo VO dle svět. návrhu, LED NW, 3.650lm, 26W, sloup žár. FeZn, sadový, vetknutý, 5,0 metrů / výložník 2,5m
- PV — Svítidlo VO dle svět. návrhu, LED NW, 3.850lm, 27W, sloup žár. FeZn, sadový, vetknutý, 6,0 metrů
- RH — Svítidlo VO dle svět. návrhu, LED NW, 4.500lm, 32W, sloup žár. FeZn, stupňový, vetknutý, 7,2 metru
- RHv — Svítidlo VO dle svět. návrhu, LED NW, 4.500lm, 32W, výměna stávajícího svítidla na stěně domu
- Nové kabelové vedení VO, CYKY-J 4x16 v celé délce v chráničce D40, zemnící drát FeZn, D10
- Dodatečná chránička D200, plastová, mech. odolnost min. 450 N/20 cm / rezervní chránička D40, 450N/20cm
- "v" u legendy (SHv) — Označuje prvek VO dle popisu určený k výměně na stávajícím místě

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Stávající svítidla VO, betonový / příhradový sloup ČEZ
- Stávající svítidlo VO, umístění na stěně domu
- Stávající svítidlo VO, sadový / silniční sloup VO
- Existující spínací venkovní skříň VO / rozvaděč VO
- Trasa nn nadz izol — Nadzemní vedení NN, izolované
- Trasa nn nadz — Nadzemní vedení NN
- Trasa nn nadz gr — Nadzemní vedení NN
- Trasa nn podz — Podzemní vedení NN
- Trasa nn podz gr — Podzemní vedení NN
- Trasa vn podz — Podzemní vedení VN
- Trasa vn podz — Podzemní vedení VN
- Podzemní vedení NTL plynovodu (žlutě ochranné pásmo)
- Podzemní vedení STL plynovodu (žlutě ochranné pásmo)
- CETIN, typ STP (zaměřený průběh)
- CETIN, nezaměřená poloha, neprovozované sítě
- CETIN, nadzemní sítě
- CETIN, sítě s NN, elektropřípojky
- CETIN, neprovozované sítě
- PVC 110 LT 16 OC 200 — SOVK, vodovod
- A 300 PVC 200 / A 400 PVC 250 — SOVK, stoka splašková / stoka jednotná
- Dešťová stoka, město Nový Bor

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započetím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí příslušnými správci sítí! Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práce v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/20143Sb.

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	
AUTORIZACE	JIŘÍ ŠUK	
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL	
MÍSTO STAVBY	ARNULTOVICE u NOVÉHO BORU, k.ú. 707147, NOVÝ BOR, k.ú. 707155	
INVESTOR	MĚSTO NOVÝ BOR	

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:
EFektivní OSvětlování s.r.o.
Děčínská 509 /31, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 725 065 737
e-mail: efos@efos.cz
www.efos.cz

NÁZEV AKCE: VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY

STUPEŇ PROJEKTU: DÚR/DSP, DPS

ČÍSLO PARÉ:

ČÁST: C - SITUAČNÍ VÝKRESY

FORMÁT: A1

STAVEBNÍ OBJEKT: 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DATUM: BŘEZEN 2017

ČÍSLO ZAKÁZKY:

NÁZEV VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO: 1:500

ČÍSLO VÝKRESU: C 401.4