


Technická specifikace dodávky

I. Obecné

- Výměna oken na objektech ZŠ nám. Míru – určení umístění jednotlivých oken je patrné z další části dokumentu. Okna budou řešena plastová bílá z 6ti komorového profilu ve střední kvalitě zasklení a ráků. Celoobvodové kování jednopákové s mikroventilací. Zasklení dvojsklem s hlubším uložením kvůli rosení tabulí.
- Součástí bude i osazení nových plastových vnitřních parapetů v bílé barvě, vnější plechové zůstanou a napojení bude řešeno pozinkovanou překrytkou.
- Na jedno okno v kuchyni (pozice 6b) bude instalována bílá okenní síť proti hmyzu.
- Bourací práce se týkají vybourání oken opatrné ze stávajících otvorů tak, aby vnější část fasády a oplechování parapetů zůstala maximálně zachována, Demontují se stávající dřevěné obklady UT jako parapety a začistí se hrana parapetní zdi pro osazení plastového parapetu. Parapety budou jen v nutné šířce tak, aby byly otevřeny mřížky radiátorů do prostoru.

II. Umístění oken






Pohled západní



Pohled jižní



Pohled východní



Okno kuchyň



Okno rozvodna

III. Požadovaná technická specifikace

- mechanické vlastnosti dle ČSN EN 14351-1
- zatížení větrem třída C4 dle ČSN EN 12210,12211
- vodotěsnost třída E750/EN 1024 a 12208
- spárová průvzdušnost třída 4/EN 11026 a 12207
- šestikomorový profil se středovým těsněním
- stavební hloubka profilu min. 75 mm
- hloubka zasklívací drážky min. 25 mm
- ocelové pozinkované výtuhy min. 1,5 mm
- U_w celého okna min. 1,2W/m²K, dokladovat atestem
- U_g dvojskla s teplým rámečkem 1,1 W/m²K, dokladovat atestem
- celooobvodové kování s pojistkou chybné manipulace
- mikroventilace zajištěna polohou kliky
- okna v členění dle jednotlivých pozic ve výkazu výměr k nacenění
- pro potřeby kontroly stavebního dozoru dodat pravidla rozmístění a počet uzamykatelných kamenů a kotevní plán
- Požadované je také prokazatelné řešení detailu ostění, návaznosti na stávající vnější parapety a nadpraží bez tepelného mostu.
- Montáž včetně ošetření připojovací spáry bude provedena dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077

V Novém Boru 25. 4. 2019