

V5
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V4
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

P1
DN 32

V4
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V1
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V2
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V3
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V6
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V7
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

V9
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ


V10
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

P2
DN 32


V8
STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A POD STROPEM V 1.PP
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-PN 16 (do d25) A PN 20 (od d32).
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
O TL. - 13mm (do d25)
O TL. - 20mm (od d32)
O TL. - 9mm POŽÁRNÍ VODOVOD
- MIN VZÁLENOSTI PŘÍCHYTEK POTRUBÍ BUDE DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
d32 - 95cm
d25 - 85cm
d50 - 130cm
d40 - 120cm
d63 - 150mm

LEGENDA



1
STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ MĚŘÍCÍ STANICE
PRO ODEČET VODY
350x150-120mm
1 x VODOMĚR NA STV Qn = 1,5m3/h
1 x VODOMĚR NA TV Qn = 1,5m3/h
2 x UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20
2 x UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT
S VYPOUSTĚNÍM DN 20



POŽÁRNÍ HYDRANT d25 - 30m
POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C
POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2023-09-15	Východí vydání
<div><div><div>KL-PLAN</div><div>projektový atelier</div></div><div><div>KL-PLAN s.r.o.</div><div>T: +420 777821078</div><div>info@klplan.cz</div><div>www.klplan.cz</div></div><div></div></div>		
OPRAVA ROZVODŮ ZTI, DPS NOVÝ BOR UL B. EGERMANNA 950, NOVÝ BOR		
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
PŮDORYS 4.NP - VODOVOD		
Investor		PŘÍR. ČÍSLO:
Město Nový Bor, Náměstí Míru 1		
473 01 Nový Bor		
IČ 00260771		
Místo stavby		
Nový Bor		
Kraj		
Liberecký		
Číslo zakázky		Číslo výkresu:
10-2023/LK-DPS		
Měřítko		1 : 100
Účel PD		Dokumentace pro provádění stavby
		D.1.4.1.05